

ぼく“ほのまる”が
ガスの正しい使い方を
説明します



ガスのあれこれ

知っておきたいこと

ガスとなかよく

安全で快適な暮らしのために

保 存 版

コミュニティーガス
って？

地球に優しいグリーンなLPガスを小規模なネットワークで供給しています。
都市ガスの便利さと分散型エネルギーの災害対応力を兼ね備えたコミュニティーガスは、
いつもお客様の安全・安心のことを考えています。

見守られている
んだね



こころにポッ! コミュニティーガス

正しい使い方
安心・快適な
ガスライフ!


安心は、みんなの協力から生まれるんだね!

6

換気が十分でも使用中に火が消える場合は、不完全燃焼している恐れがあります。



使用中に火が消えた場合、再点火を繰り返さないでください。



火が消えた?

すぐに使用を中止して、お買い上げ店、または当社にご連絡ください。



床から
30cm以内(※1)




1
6



ガス器具から4m以内(※2)

3

天井から30cm以内(※2)



換気はとっても
大切です!

4

床から30cm以内

ガス器具から4m以内(※1)

5
排気筒トップ
換気口
排気筒
逆風止め
給気口

(※1)ガス警報器の場合 (※2)複合型警報器の場合

1 お使いのガス器具について

ガスの種類をお確かめください

- 当社が供給しているガスはLPガスです。
- お持ちのガス器具がLPガスに合っているか器具の「ガス種表示」をお確かめください。
- 適さないガス器具は絶対使用しないでください。
- ガスの種類はガス器具に貼付してある銘板や使用説明書に表示されています。

表示例

〇〇〇-△△△ ←ガス器具の型式名
LPガス用 ←適合するガスの種類
12kW ←ガス消費量
07.6-0001 ←製造年月・製造番号
〇〇〇株式会社 ←製造事業者名

チェック
ポイント!



正しいのは青くきれいな炎です


- 「着火」「消火」を目で確認することを習慣づけましょう。
- 衣服の袖など燃えやすいものは近づけないよう注意してください。
- 炎のあふれ・器具の変色・異常な過熱があるときは器具の故障です。すみやかに点検・修理をお願いします。

チェック
ポイント!




器具はこまめに点検・お手入れを

- ガス器具は、**使用説明書**をよくお読みになってからご使用ください。使用説明書は保存してください。
- コンロのバーナーはワイヤーブラシで、ストーブの赤熱部は掃除機や歯ブラシでお掃除を。



安全型ガス器具が オススメです



●Siセンサーコンロ

全てのバーナーに天ぷら油の発火を防ぐ「**天ぷら油過熱防止装置**」、吹きこぼれなどで火が消えた場合にガスを止める「**立ち消え安全装置**」、火の消し忘れ時に自動消火する「**コンロ・グリル消し忘れ消火機能**」が標準搭載されています。

●不完全燃焼防止装置付ガス小型湯沸器

ガスが不完全燃焼すると自動的にガスを止め、一酸化炭素(CO)中毒事故を防ぎます。

2 ガス栓について

ゴム管のガス漏れは石けん水で確認

- 筆に石けん水を含ませてゴム管に塗り、泡が出るかどうかでわかります。
- ゴム管は検査合格表示のあるものを使用し、ガス栓の赤い線まで差し込み、**安全バンド**で止めましょう。
- ゴム管のお取替えの目安は**約3年**です。

オススメです

●ヒューズガス栓

ゴム管が切れたりはずれたりしてもガスを自動的に止められる安全なガス栓です。



3 警報器取付けのお願い

ガス警報器で安全確保

- 24時間ガス漏れを見張るガス警報器に加え、不完全燃焼で発生した一酸化炭素の検知機能、さらに火災警報機能を備えた「**複合型警報器**」もあります。
- 有効期間(5年)**が過ぎる前にお取替えが必要です。ご不明な点がございましたら、当社にお問い合わせください。



4 室内換気について

換気はいつでも十分に

- 湯沸器や暖房器具をお使いになるときは、時々窓を開け、新鮮な空気を取り入れましょう。
- 小型湯沸器をシャワー・お風呂・洗濯機への給湯に使わないでください。

5 排気筒式風呂がまをご使用のお客様へ

排気筒の鳥の巣にご用心

- 排気筒トップに**鳥が巣を作っていないか**確認してください。
- 時々点検をし、穴あきやはずれがないか確認してください。
- 燃えやすいものを近づけないでください。
- 給気口がふさがらないよう、周りには物は置かないでください。
- 風呂がまのお取替えの際は、より安全性の高い**屋外式**または**密閉式**をおすすめします。

6 小型湯沸器をお持ちのお客さまへ

火が消えたら

下記の現象が現れた場合は、継続して使用すると不完全燃焼による**一酸化炭素中毒**の恐れがあり、大変危険です。ただちに**使用を中止**してください。

- 換気が充分でも使用中に火が消える場合(不完全燃焼している恐れがあります)。
- ご使用中、火が消える場合(安全装置が作動している可能性があります)。
- 前板の塗装がすすで黒く変色した場合。
- その他、ご使用中に不快な臭い、炎のあふれ、機器本体の異常な過熱などがある場合。

ガスの特殊な使用について


炉・ボイラーなどの大型ガス器具を使用されたり、特殊なガス器具の設置・撤去をする際は事前に当社へご連絡ください。

ガス漏れに気づいたら…

1

すぐに窓や戸を
開けましょう


電気のスイッチは、絶対に点滅させないでください。スパークしてガスに引火する恐れがあります。



2

器具栓・ガス栓を閉め
火を消しましょう

器具栓とガス栓を閉めてください。
地震や火災のときも同様です。



3

ただちにご連絡を!

休日・夜間に限らず緊急の場合
はすぐに当社へご連絡ください。

あなたのお名前

ガス漏れなどの状況

電話番号・ご住所

お近くの目標

ご近所でこんな工事を見かけたら、ぜひお知らせください

道路工事

建設工事

整地工事

工事がガス漏れの原因になることも…!

■掘りおこし、埋め戻し、その他工事の内容によって、埋設してあるガス管をいためたり、異常な重みでガス管が破損してしまう場合があります。

■ガス漏れは、周辺の多数の方々に変なご迷惑とご不便をおかけすることになります。

平成21年4月以降に


特定保守製品をご購入のお客様へ

長期使用製品安全点検制度をご存知ですか


長期使用製品安全点検制度とは

長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れがある製品(特定保守製品)について、適切な時期に点検を受けることにより経年劣化による製品事故を防止する制度です。

右記の対象製品(特定保守製品)をお持ちのお客様は、所有者登録をしてください。これによりメーカーなどから適切な時期に点検通知が届きます。その際は、点検をお受けください。(点検には料金がかかります)なお、連絡先は製品に表示されております。



屋内式ガスバーナー付き風呂がま
(都市ガス用、LPガス用)



屋内式ガス瞬間湯沸器
(都市ガス用、LPガス用)

※平成21年4月以前に購入された製品も点検可能です。詳しくはメーカーなどにお尋ねください。

〈ご連絡先〉



092-736-7711

株式会社 明治産業

本社 / 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号 4F

